

АКТ

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«11» 08 2024 року

місто Київ
(назва населеного пункту)

Головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Владислав Турло, начальник караулу 14-ДПРЧ ГУ ДСНС України у м. Києві Роман Чорненький

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності

Технічного директора ТОВ «Оптимум-Капітал» Олександра Лисичонка

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

цокольного поверху вбудованого в 5-ти поверхову не житлову будівлю

по вул. Кожум'яцька, 12Б.

державної, комунальної, приватної форми власності

(непотрібне закреслити)

що належить ТОВ «Оптимум-Капітал» на правах власності

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Цокольний поверх вбудований в 5-ти поверхову не житлову будівлю

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 727,2 кв.м, загальний об'єм 1890,72 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

Технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів чотири виходи (входи), не захаращені, захищені від атмосферних опадів навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції передбачено, наявна, справна, укомплектована, чиста.

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: передбачено

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли в наявності душові 1шт., унітази 4шт., пісуари 1шт., умивальники 17шт.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення:

наявні, укомплектовані в справному стані

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення система зв'язку та оповіщення наявна та справна.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено пожежну сигналізацію та автоматичну систему пожежогасіння.

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними

засобами пожежогасіння укомплектовано згідно норм

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК




про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Цокольний поверх 5-ти поверхової не житлової будівлі рекомендовано для укриття населення, як найпростіше укриття.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: дотримання вимог наказу МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки Подільської РДА <u>Владислав ТУРЛО</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	Начальник караулу 14-ДПРЧ ГУ ДСНС України у м. Києві <u>Роман ЧОРНЕНЬКИЙ</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа) 	Технічний директор ТОВ «Оптимум-Капітал» <u>Олександр ЛИСИЧОНОК</u> (посада, власне ім'я, прізвище)

«11» 05 2021 року